



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 6/н**  
**объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)**

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): *объект образования*
- 1.2. Адрес объекта **183032, г. Мурманск, пр.Лыжный, д. 8**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание **4 этажа, 5 859,4 кв.м**
  - часть здания **2 этажа** (или на \_\_\_\_\_ этаже), **2 025,4 кв.м**
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **16 078 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1972**, капитального ремонта/реконструкции \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)*  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 23)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **183032, г. Мурманск, пр.Лыжный, д. 8**
- 1.8. Основание для пользования объектом *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность *муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация **Комитет по образованию администрации города Мурманска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи **183038, г. Мурманск, проспект Ленина, дом 51 Телефон: (8152) 402670**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(краткая характеристика предоставляемых услуг)*

- 2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*:  
**образовательная деятельность по образовательным программам (основным и дополнительным)**
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)  
**образовательная деятельность по образовательным программам (основным и дополнительным)**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида **нет**

**3. Состояние доступности объекта и услуг**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

**Остановка «маг. Океан», троллейбус № 10, №к, №6, автобус №5, №18, №27, №10, через регулируемый либо подземный пешеходный переход до школы, либо от остановки «Долина Уюта», достаточно длинное расстояние от обеих остановок, очень неудобное расположение.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**  
 Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) **нет**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта **500-800 м**  
 3.2.2 Время движения (пешком) **15-20 мин**  
 3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),  
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемый пешеходный переход пр. Лыжный, ул. Ломоносова*  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (лестница, крутой спуск/подъем, ямы, рытвины, канавы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

- 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**  
 3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / **нет**  
 Необходимые организационные решения **организовать размещение тактильной информации на пути движения от остановки (обращение к администрации района)**

### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов                     | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам –<br>(отметить выбранный способ знаком плюс +) |       |         |              |                 |
|---|---|-------|---------|--------------|-----------------|
|   | На объекте – по варианту:   |       | На дому | Дистанционно | Не организовано |
|   | «А»*  | «Б»** |         |              |                 |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) |   | +     |         |              |                 |
| О-н (поражение нижних конечностей)      |   | +     |         |              |                 |
| О-в (поражение верхних конечностей)     |   | +     |         |              |                 |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) |   | +     |         |              |                 |
| С-ч (частичное нарушение зрения)        |   | +     |         |              |                 |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота)  |   | +     |         |              |                 |
| Г-ч (частичное нарушение слуха)         |   | +     |         |              |                 |
| У (нарушения умственного развития)      |   | +     |         |              |                 |
| <b>Все категории инвалидов***</b>       |   | +     |         |              |                 |

\* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

\*\* - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «29» декабря 2018 г.\*

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны**                  | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |  | К  | О-п | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У   |
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 4      | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 5      | Санитарно-гигиенические помещения                          | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 6      | Система информации и связи (на всех зонах)                 | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7      | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |

\* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

\*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

\*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «29» декабря 2018 г.\*

| Категория инвалидов   | К    | О-п  | О-в  | С-п  | С-ч  | Г-п  | Г-ч  | У    | Все категории** |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Состояние доступности на момент обследования***                         | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД  | ВНД             |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |      |      |      |      |      |      |      |      |                 |
| 1 этапа (неотложных работ)  | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп            |
| 2 этапа (отложенных работ)  | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп | ДУпп            |
| 3 этапа (итоговых работ)  | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ              |

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДЧ** - доступно частично; **ДУ-им** - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации и на карте доступности «Жить вместе»

3.6. Объект является приоритетным (да, нет) \_\_\_\_\_  
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (\_\_\_\_\_ год)

#### 4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

##### 4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг\*

| Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг  | Возможный результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат) |     |     |     |     |     |     |   |
|--|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|  |                                 | К   | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У |
| <b>1 этап</b> (неотложные мероприятия)   |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ  | ДУ-пп                           | +   | +   | +   |     | +   |     | +   | + |
| 1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)   | ДУ-дом                          |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате   | ДУ-дистант                      |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 1.4 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» /»Б») с согласованием с ООИ в т.ч. с приобретением технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ | ДУ-им                           |   |     |     | +   |     | +   |     |   |
| 1.5 Обеспечение доступности объекта путем выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) и проведением ремонтных работ   |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 1.5.1 По варианту «А»  |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 29 декабря 2018 года   |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| <b>2 этап</b> (отложенные мероприятия)   |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ          | ДУпп                            | +   | +   | +   |     | +   |     | +   | + |
| 2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве   |                                 |   |     |     | +   |     | +   |     |   |
| 2.2.1 По варианту «А»  |                                 |   |     |     |     |     |     |     |   |
| 2.2.2 По варианту «Б»  | ДУпп                            | +   | +   | +   |     | +   |     | +   | + |

|   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 1 декабря 2024 года |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>3 этап</b> (итоговые мероприятия)  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам</b>                            |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 По варианту «А»   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 По варианту «Б»   | ДЧ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности 1 декабря 2030 года |    |   |   |   |   |   |   |   |   |

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «07» июля 2015 г.

#### 4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) \_\_\_\_\_
- техническая экспертиза \_\_\_\_\_
- разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_
- согласование с вышестоящей организацией \_\_\_\_\_
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем \_\_\_\_\_
- рассмотрение на \_\_\_\_\_  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное \_\_\_\_\_

#### 4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| Согласованы без замечаний   | Дата «29» декабря 2018 г. |
| Согласованы с замечаниями и предложениями<br>(прилагаются к «дорожной карте» объекта) | Дата «___» _____ 20___ г. |
| Замечания устранены   | Дата «___» _____ 20___ г. |
| Не согласованы. Необходимо согласовать до   | Дата «___» _____ 20___ г. |

#### 5. Особые отметки

##### Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Сайте организации (адрес) <http://school23mur.ucoz.ru/>
- Карте доступности (адрес) <https://minsoc.gov-murman.ru/>

##### ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 29 декабря 2018 года
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 07 июля 2015 года
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 6 листов
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 13 штук
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заклучения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое \_\_\_\_\_

(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель

  
Подпись

Железнов Д. В. начальник ХО

ФИО, должность

Члены комиссии:

  
Подпись

Савельева М.А. зам. директора по УВР

ФИО, должность

  
Подпись

Куликова В.А. учитель начальных классов

ФИО, должность

  
Подпись

Веденева И.Ю. учитель начальных классов

ФИО, должность

Приложение 1  
к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н  
Дата обследования «29» декабря 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» (МБОУ г.**

**Мурманска СОШ № 23)**

Наименование объекта и организации

**183032, г. Мурманск, пр. Лыжный, д. 8**

Адрес

| № п/п | Структурно-функциональные зоны и элементы  | Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)   | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):  |  | Состояние доступности соответствующей зоны   |  |  |
|-------|--|--|---|--|--|--|--|
|       |  |  | Неотложные мероприятия (1 этап)   | Отложенные мероприятия (2 этап)  | на момент обследования   | после 1-го этапа   | после 2-го этапа   |
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию<br>- Вход (входы) на территорию<br>- Путь (пути) движения на территории<br>- Лестница (наружная)<br>- Пандус (наружный)<br>- Автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствует информация об ОСП на въезде на территорию (Все)<br>1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к выходу в здание (С-п)<br>1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все) | 1.1 Установить информацию об ОСП на въезде на территорию<br>1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения | 1.1 Выделить и обозначить не менее 10 % парковочных мест для инвалидов (не менее 1)<br>1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него | К - ВНД<br>О-н - ВНД<br>О-в - ВНД<br>С-п - ВНД<br>С-ч - ВНД<br>Г-п - ВНД<br>Г-ч - ВНД<br>У - ВНД | К - ДУпп<br>О-н - ДУпп<br>О-в - ДУпп<br>С-п - ДУпп<br>С-ч - ДУпп<br>Г-п - ДУпп<br>Г-ч - ДУпп<br>У - ДУпп | К - ДУпп<br>О-н - ДУпп<br>О-в - ДУпп<br>С-п - ДУпп<br>С-ч - ДУпп<br>Г-п - ДУпп<br>Г-ч - ДУпп<br>У - ДУпп |



|   |   |   |  |   |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p><b>2.</b></p> <p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Входная площадка (перед дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>   | <p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч)</p> <p>2.3 Порог на выходе более 2,5 см (К)</p> <p>2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п)</p> <p>2.5 Доводчик не функционирует (К)</p> <p>2.6 Отсутствует тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)</p>   | <p>2.1 Установить информацию об ОСИ</p> <p>2.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p> <p>2.3 Установить информацию в тамбуре</p>                 | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p> | <p>2.1 Отрегулировать доводчик</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p>         | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> |
| <p><b>3.</b></p> <p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul> | <p>3.1 Отсутствует тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.2 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целого назначения и туалетам (Всеи)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на этажи (Щ-п, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p> <p>3.5 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч)</p> | <p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p> | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p> | <p>3.1 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p>                                    | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> |  |

|    |   |  |   |  |  |  |  |
|----|---|--|---|--|--|--|--|
| 4. | <p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма обслуживания с перемещением по маршруту</li> <li>- Кабина индивидуального обслуживания</li> </ul> | <p>4.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.3. Отсутствует индукция системы (Г-ч)</p> <p>4.4. Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>4.5. Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)</p> | <p>4.1. Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2. Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения</p> | <p>4.1. Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука</p>   | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> |
| 5. | <p><b>Санитарно-гигиенические помещения</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Туалетная комната</li> <li>- Душевая/ ванная комната</li> <li>- Бытовая комната (гардеробная)</li> </ul>   | <p>5.1. Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)</p> <p>5.3. Отсутствует откидной поручень рядом с унитазами со стороны (Все)</p> <p>5.4. Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>   | <p>5.1. Установить информацию рядом с выходом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</p> <p>5.2. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p> <p>5.3. Установить крючки для костылей и тростей</p>           | <p>5.1. Разместить информацию о туалете</p> <p>5.2. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине</p> <p>5.3. Установить крючки для костылей и тростей</p> | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> |
| 6. | <p><b>Система информации на объекте</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексность</li> <li>- единообразие и непрерывность</li> <li>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</li> </ul>  | <p>6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на японском языке (Все)</p> <p>6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п,</p>   | <p>6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах информации на всех зонах объекта</p> <p>6.2. Разместить на сайте сведения об организации</p>   | <p>6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>                      | <p>К - ВНД<br/>О-н - ВНД<br/>О-в - ВНД<br/>С-п - ВНД<br/>С-ч - ВНД<br/>Г-п - ВНД<br/>Г-ч - ВНД<br/>У - ВНД</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> | <p>К - ДУпп<br/>О-н - ДУпп<br/>О-в - ДУпп<br/>С-п - ДУпп<br/>С-ч - ДУпп<br/>Г-п - ДУпп<br/>Г-ч - ДУпп<br/>У - ДУпп</p> |

|           |  |   |  |  |  |
|-----------|--|---|--|--|--|
|           | <b>Сайт организации</b>  | Г-ч)  | доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН                |  |  |
|           | 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)                                |   |  |  |  |
|           | 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все) |   |  |  |  |
| <b>7.</b> | <b>Пути движения к объекту от остановки</b>  | 7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) | 7.1 Организовать размещение тактильной информации (обращение к администрации района) | К - ВВД<br>О-н - ВВД<br>О-в - ВВД<br>С-п - ВВД<br>С-ч - ВВД<br>Г-п - ВВД<br>Г-ч - ВВД<br>У - ВВД | К - ДУпп<br>О-н - ДУпп<br>О-в - ДУпп<br>С-п - ДУпп<br>С-ч - ДУпп<br>Г-п - ДУпп<br>Г-ч - ДУпп<br>У - ДУпп |

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

| <b>Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН</b> | <b>К</b> | <b>О-п</b> | <b>О-в</b> | <b>С-п</b> | <b>С-ч</b> | <b>Г-п</b> | <b>Г-ч</b> | <b>У</b> |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| - на момент обследования   | ВВД      | ВВД        | ВВД        | ВВД        | ВВД        | ВВД        | ВВД        | ВВД      |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)                    | ДУпп     | ДУим       | ДУпп       | ДУпп       | ДУим       | ДУпп       | ДУим       | ДУпп     |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)                    | ДУпп     | ДУим       | ДУпп       | ДУпп       | ДУим       | ДУпп       | ДУим       | ДУпп     |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)      | ДЧ       | ДЧ         | ДЧ         | ДЧ         | ДЧ         | ДЧ         | ДЧ         | ДЧ       |

Приложение 2  
к Паспорту доступности объекта и услуг № 6/н  
Дата формирования «29» декабря 2018 г.



СОГЛАСОВАНО  
Председатель комитета по образованию администрации города  
Мурманска  
(В.Г. Андрианов)  
«29» декабря 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ г. Мурманска СОШ №23  
(С.Н. Типенна)  
«29» декабря 2018 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 23)

Наименование объекта и организации

183032, г. Мурманск, пр. Лыжный, д. 8

Адрес

| №, №<br>п/п  | Наименование мероприятия<br>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона<br>№419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)  | Категория<br>МГН<br>(буквенное<br>обозначение) | Срок<br>исполнения<br>(и этап<br>работы*) | Документ, которым<br>предусмотрено<br>исполнение мероприятия<br>(источник<br>финансирования) | Примечание<br>(дата<br>контроля и<br>результат) |
|--|---|--|---|--|---|
| <b>I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам</b> |   |  |   |  |   |
| 1  | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории                                  | 2030<br>(3 этап)                          | Муниципальная программа «Развитие образования на 2018-2024 год»                              |   |

|       |   |                      |                  |  |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| 2     | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)  | Все категории        | 2030<br>(3 этап) |  |
| 3**   | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)   |                      | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.1   | <b>По территории объекта</b>  |                      |                  |  |
| 3.1.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации об ОСП на въезде на территорию<br>- выделение и обозначение на менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)<br>- установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство средство и высадке из него | <b>Все категории</b> | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.2   | <b>По входу в здание</b>  | <b>Все категории</b> | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.2.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки<br>- установка информации в тамбуре<br>- регулировка доводчика<br>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней  | <b>Все категории</b> | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.3   | <b>По путям движения в здании</b>   | <b>К, О-н, С-ч</b>   | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.3.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету<br>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней  | <b>Все категории</b> | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.4   | <b>По зоне оказания услуг</b>   | <b>К, О-н, С-ч</b>   | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.4.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения   | <b>Все категории</b> | 2018<br>(1 этап) |  |

|       |  |               |                  |  |
|-------|--|---------------|------------------|--|
| 2     | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)   | Все категории | 2030<br>(3 этап) |  |
| 3**   | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)  |               | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.1   | <b>По территории объекта</b>   |               |                  |  |
| 3.1.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации об ОСП на въезде на территорию<br>- выделение и обозначение на менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)<br>- установка на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него | Все категории | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.2   | <b>По входу в здание</b>   |               |                  |  |
| 3.2.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки<br>- установка информации в тамбуре<br>- регулировка доводчика<br>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней   | Все категории | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.3   | <b>По путям движения в здании</b>  | К, О-н, С-ч   | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.3.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения<br>- установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету<br>- нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней   | Все категории | 2018<br>(1 этап) |  |
| 3.4   | <b>По зоне оказания услуг</b>  | К, О-н, С-ч   | 2024<br>(2 этап) |  |
| 3.4.1 | - организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения  | Все категории | 2018<br>(1 этап) |  |

|  |  |               |                         |  |  |
|--|--|---------------|-------------------------|--|--|
|  | транспорта   |               |                         |  |  |
| <b>II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ</b> |  |               |                         |  |  |
| <b>1**</b>   | <b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте</b> путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) |               | <b>2018</b><br>(1 этап) |  |  |
| 1.1  | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам   | Все категории | <b>2018</b><br>(1 этап) |  |  |
| 1.2  | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)  | Все категории | <b>2018</b><br>(1 этап) |  |  |
| 1.3  | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)   | Все категории | <b>2018</b><br>(1 этап) |  |  |
| 1.4  | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)  | Все категории | <b>2018</b><br>(1 этап) |  |  |
| 1.5  | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика  | Г, С          | <b>2030</b><br>(3 этап) |  |  |
| <b>2</b>   | <b>Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)</b>  |               |                         |  |  |
| <b>3</b>   | <b>Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>  |               |                         |  |  |
| <b>4</b>   | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом  | Все категории | <b>2018</b>             |  |  |

|  |   |  |          |  |
|--|---|--|----------|--|
|  | особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг |  | (1 этап) |  |
|--|---|--|----------|--|

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)  
 \*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем объединения инвалидов

**СОГЛАСОВАНО**

Представитель общественного объединения инвалидов

*Трофимова*  
 Название организации  
*Трофимова* ( *ИП Трофимова* )  
 Фамилия, Имя, Отчество  
*53-91-66*

Координаты для связи  
 Дата согласования « *29* » *декабря* 20 *18* г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (необязательно зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий



Приложение 3  
к Паспорту доступности объекта и услуг № 6/н  
Дата формирования «29» декабря 2018 г.

**Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН (до реконструкции/капитального ремонта здания)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №23»**  
*Наименование объекта и организации*

**183032 город Мурманск, проспект Лыжный, дом 8**  
*Адрес*

| Структурно-функциональные зоны и элементы объекта   | Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН |   | Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН |   | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|-------------------------|
|   | На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.   | На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб. | На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.   | На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб. |                         |
| Территория, прилегающая к зданию                    | 0,000   | 2,000   | 2,000   |   |                         |
| Вход (входы) в здание                               | 0,000   | 15,000  | 15,000  |   |                         |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 0,000   | 3,000   | 3,000   |   |                         |
| Зоны целевого назначения здания                     | 0,000   | 0,500   | 0,500   |   |                         |
| Санитарно-гигиенические помещения                   | 0,000   | 0,300   | 0,300   |   |                         |
| Система информации и связи на объекте               | 0,000   | 0,100   | 0,100   |   |                         |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>0,000</b>  | <b>7,500</b>                                  | <b>7,500</b>  |   | <b>-</b>                |

**Дополнительные сведения  
о доступности объекта для инвалидов и других МГН**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска  
«Средняя общеобразовательная школа № 23»  
*наименование объекта и организации*  
183032, г. Мурманск. Проезд Лыжный. Дом 8  
*адрес*

1. Расположение объекта: городская местность / *сельская местность*.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / *нет*.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да / *нет*.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да / *нет*.  
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да / *нет*.
5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да / *нет*.
6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):  
Остановка общественного транспорта «Лыжный проезд» - автобус: маршрут №1.  
Остановка общественного транспорта «Улица Капитана Пономарёва» - автобус:  
маршрут № 5, 10, 18, 27; троллейбус: маршрут № 4, 6, 10.  
Остановка общественного транспорта «Долина Уюта» - автобус: маршрут № 5, 10, 18,  
27; троллейбус: маршрут № 4, 6, 10.
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:  
От остановки общественного транспорта «Лыжный проезд» объект находится в шаговой доступности; От остановок «Улица капитана Пономарёва» и «Долина Уюта» маршрут следования до объекта проходит через дворовые территории.
8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да / *нет*.
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): да / *нет*.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да / *нет*.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да / *нет*.

Приложение 5  
 к Паспорту доступности объекта и услуг № б/н  
 Дата формирования «29» декабря 2018 г.

**Вкладыш к паспорту доступности объекта<sup>1</sup>**  
 (актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»  
*наименование объекта и организации*  
183032, г. Мурманск. Проезд Лыжный. Дом 8  
*адрес*

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
 (ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ)**

| Категория инвалидов                     | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+») |         |              |                 |
|---|---|---------|--------------|-----------------|
|   | На объекте – по варианту: «А» <sup>2</sup> «Б» <sup>3</sup>                                       | На дому | Дистанционно | Не организовано |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках) | +   |         |              |                 |
| О-н (поражение нижних конечностей)      | +   |         |              |                 |
| О-в (поражение верхних конечностей)     | +   |         |              |                 |
| С-п (полное нарушение зрения – слепота) | +   |         |              |                 |
| С-ч (частичное нарушение зрения)        | +   |         |              |                 |
| Г-п (полное нарушение слуха – глухота)  | +   |         |              |                 |
| Г-ч (частичное нарушение слуха)         | +   |         |              |                 |
| У (нарушения умственного развития)      | +   |         |              |                 |
| <b>Все категории инвалидов***</b>       | +   |         |              |                 |

**ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА**

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                    | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>4</sup> |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |  | К  | О-н | О-в | С-п | С-ч | Г-п | Г-ч | У   |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | ДП   | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | ДП   | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  | ДП  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | ВНД  | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |

<sup>1</sup> Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН.

<sup>2</sup> вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

<sup>3</sup> вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

<sup>4</sup> Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);

- ДУ-пн - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);

- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

|   |   |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)        | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |

### СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

| Категория инвалидов   | К    | О-н  | О-в  | С-п  | С-ч  | Г-п  | Г-ч  | У    | Все категории <sup>5</sup> |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|
| Состояние доступности на момент обследования <sup>5</sup>               | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ                         |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |      |      |      |      |      |      |      |      |                            |
| 1 этапа ( <i>неотложных работ</i> )                                     | ДУпп | ДУшп | ДУпп | ДУшп | ДУшп | ДУпп | ДУшп | ДУшп | ДУшп                       |
| 2 этапа ( <i>отложенных работ</i> )                                     | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп | ДУшп                       |
| 3 этапа ( <i>итоговых работ</i> )                                       | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ   | ДЧ                         |

<sup>5</sup> Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

<sup>6</sup> В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

Лист 1

